



Bydgoszcz, dnia 15.01.2018r.

Dot. odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 10.01.2018r.

Pytanie nr 1.

W nawiązaniu do specyfikacji warunków zamówienia dotyczącego przetargu nieograniczonego na „Zaprojektowanie i wykonanie Biegunarium na terenie ZOO w Myślęcinku” wnoszę uwagi co do treści warunków zamówienia, tj. wymagań w zakresie zdolności technicznej i zdolności zawodowej Wykonawcy. Wymagania dotyczące zdolności technicznej i zdolności zawodowej Wykonawcy powinny być zbliżone do zakresu i ceny przedmiotu zamówienia. Zawarte w SIWZ warunki udziału w przetargu dotyczące zdolności technicznej, zarówno dla projektanta jak i wykonawcy robót budowlanych, są zdecydowanie wykraczające ponad zakres wynikający z opisu przedmiotu zamówienia. Ten sam zarzut odnosi się również w stosunku do zdolności zawodowej. Co więcej, zapoznając się z wymaganiami stawianymi poszczególnym projektantom branżowym, można dojść do wniosku, że zbyt wygórowane warunki w sposób istotny ograniczą możliwość startowania w przetargu wielu projektantom, a większość wymagań im stawianych jest nieadekwatna do przedmiotu zamówienia np. projektant branży elektrycznej nie musi się wykazać żadnym stażem pracy, a jedynie dokładnie określoną ilością prac projektowych (linie SN, stacje transformatorowe). Zupełnie niezrozumiałe jest również dlaczego projektanci w pozostałych specjalnościach muszą się wykazać wykonaniem min. 2 projektów związanych z niecką basenową o pow. lustra wody min. 500m².

Wymagania Zamawiającego dotyczące udziału w niniejszym postępowaniu ograniczają możliwość uczestnictwa większości firm, co może wpłynąć na niekorzystny wybór oferty przetargowej. Żadna, znana nam lokalna firma nie spełnia wymagań postawionych przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu przetargowym.

Proszę o ponowne przeanalizowanie warunków udziału w niniejszym postępowaniu przetargowym.

Odpowiedź 1.

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o. o. w Bydgoszczy informuje, że zgodnie z art. 38 pkt. 1a, po ponownym przeanalizowaniu warunków udziału w przetargu nieograniczonym pn.: Zaprojektowanie i wykonanie Biegunarium na terenie ZOO w Myślęcinku, nie wprowadza wnioskowanych przez Państwa zmian w SIWZ. Warunki udziału w postępowaniu wskazane przez Zamawiającego są adekwatne do ogłoszonego zamówienia.

Uzasadnienie:

Zamawiający ustalając kryteria warunków udziału w postępowaniu dla Wykonawców, dotyczące wymagań w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy, nie naruszył zasad konkurencji ograniczając dostęp do realizacji przedmiotu zamówienia.

Wymóg związany z nieckami wynika z faktu, że ten projektowany obiekt jest nietypowy, technologicznie zbliżony do basenów. Z uwagi na specyfikę basenów projektant powinien posiadać wcześniej z nimi styczność. Pozostałe elementy budowy są już prostszej technologii. Lustro wody 500m² to klasyczny pełnowymiarowy basen: 8 torów x 2.5m x 25m dł = 500m².

Wymagania postawione projektantom instalacji elektrycznych nie są wygórowane, wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat trzech projektów linii kablowej SN i stacji trafo gwarantuje zamawiającemu, że projektant zdobył właściwe doświadczenie dla wyznaczonego zadania.

Należy zwrócić uwagę, że SIWZ 10.3. 2.) 1. a. zawiera wymóg by projektant mógł wykazać się sześcioma projektami kubaturowymi użyteczności publicznej. Projekty stacji trafo i linii kablowych wykonywane są przy każdym większym obiekcie kubaturowym, więc istnieje tu potrzeba dla inwestycji korelacja zdobytego doświadczenia projektowego i potrzeb inwestora.

Jeśli projektant uczestniczył w projektach budynków o mocy zapotrzebowanej większej niż 250kW, to w większości miał okazję projektować linie SN i stacje transformatorowe, czyli doświadczenie w projektowaniu większych budynków kubaturowych idzie w parze z doświadczeniem w projektowaniu stacji trafo i linii kablowych SN.

Mając na uwadze powyższe, zgodnie z art. 22 d. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający pozostawia warunki odnośnie zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy na poziomie umożliwiającym realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.